

2014年1月17日  
新日鐵住金株式会社

### 名古屋製鐵所の停電トラブルに関して

本日(1月17日)(金)午前11時50分頃、弊社名古屋製鐵所構内において、自家発電所変電室内での異常により、構内で停電が発生しました。その対応として、コークス炉ガスをコークス炉上で燃焼させたため、大量に発煙いたしました。近隣住民の皆様をはじめ、関係各位に多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

なお、この事故での人的被害はございません。また、煙の発生源となりましたコークス炉ガスにつきましては燃焼させて、安全に大気に放散させております。生産設備への影響については、現在調査中ですが、大きな被害は無い模様です。

お客様に製品供給面でのご迷惑を極力おかけしないよう、取り組んで参ります。

当社として、今後このような事故を起こさないよう、原因究明、再発防止に全力で取り組む所存です。

お問合せ先 新日鐵住金 広報センター 03-6867-2135.2146.2147